Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska Fundusz Spójności

Puck, dnia 25.10.2018

Znak sprawy: IZP.RB.271.II.2018.POIS

Gmina Puck
Urząd Gminy Puck,
krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000,
ul. 10 Lutego 29 , 84-100 Puck,
woj. pomorskie, państwo Polska,
tel.58 6732096, faks 586 732 737.
e-mail: inwestycje@gmina.puck.pl

Roboty budowlane w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mechowo i Mrzezino, Gmina Puck

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawianego

Pytanie 5,6 i 7

- W przypadku firm startujących w konsorcjum, aby spełniać warunek finansowy, wymagany roczny obrót może być sumą obrotów tych firm?
- W przypadku firm startujących w konsorcjum, wymagana wysokość środków finansowych może być sumą środków finansowych tych firm?
- W przypadku firm startujących w konsorcjum, wymagana wartość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, może być sumą ubezpieczeń tych firm?

Odpowiedź na pytania 5,6 i 7

Zgodnie z SIWZ sekcja IV ust 3 „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni łącznie wykazać się zdolnością techniczną, zawodową, finansową i ekonomiczną".
W związku z powyższym na wszystkie wyżej zadane pytania odpowiedź jest twierdząca (TAK).

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza pod nawierzchniami utwardzonymi zmianę technologii wykonania sieci sanitarnej z wykopem, na bezwykopową metodę przewiertu sterowanego, rurą typu RC (o równoważnych parametrach technicznych)?

Odpowiedź na pytanie 8

Dopuszcza się zamianę technologii wykonania sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (tj. montaż rurociągu tłocznego PEHD metodą bezwykopkową bez naruszenia nawierzchni, przy zastosowaniu rur typu RC), pod warunkiem każdorazowego uzgodnienia zmiany z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Nadzorem Autorskim wraz ze wskazaniem konkretnych odcinków sieci, rozwiązania technicznego oraz materiałowego przed rozpoczęciem robót.

Z up. WÓJTA
Z-ca WÓJTA GMINY PUCK
Jerzy Tkaczyk