

IZP.RB.271.15.2019

Dot: przetargu nieograniczonego „**Utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB**”

W związku z pytaniami wykonawców Gmina Puck udziela odpowiedzi.

Pytanie

W SIWZ XII.6 „Opis sposobu obliczenia ceny” jest napisane, aby ująć koszty zajęcia pasa drogowego (w przypadku dróg, które nie są własnością gminy”.

Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje drogi nie będące własnością Gminy, a jeżeli tak jest, to proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje drogi będące we władaniu Gminy Puck.

Pytanie

W projekcie Umowy stanowiącym zał. 3 SIWZ nie ma zapisu dotyczącego obowiązków dostarczenia przez Zamawiającego płyt, która to wzmianka jest w przedmiarze.

Czy Zamawiający może wnieść do par.3 Umowy zapis dotyczący obowiązku zakupu i dostarczenia na teren budowy płyt JOMB w miejsce wskazane przez Wykonawcę w uprzednio uzgodnionym terminie?

Jeśli Zamawiający zobowiązał się do zakupu i dostarczenia płyt to:

Czy płyty te spełniają wymagania PN w zakresie dopuszczalnych odchyłek parametrów technicznych zwłaszcza jeśli chodzi o ich jednakową grubość i czy jeśli wystąpią odchyłki tych parametrów w stosunku do normy, to kto poniesie ewentualny koszt ich selekcjonowania i wywozu?

Odpowiedź:

Płyty znajdują się na terenie budowy objętym przetargiem. Płyty spełniają wymagania PN.

Ewentualną wymianę płyt nie spełniających norm ponosi dostawca.

Pytanie

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego na plac budowy płyty i istnieje wymóg zastosowania przy składowaniu płyt JOMB podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Czy Zamawiający zwolni Wykonawcę ze stosowania się do tego wymogu w tym przypadku?

Odpowiedź: Tak

Pytanie

W Specyfikacji Technicznej w wymaganiach dot. właściwości wyrobów i materiałów oraz sprzętu jest mowa o gruzie kamiennym frakcji 0-40mm. Czy jest to nieścisłość i zapis powinien brzmieć: gruz betonowy 0-40mm?

Odpowiedź: Zapis powinien brzmieć gruz betonowy.

Pytanie

W tejże Specyfikacji Technicznej jest również zapis o stosowaniu materiału: miał kamienny.

Czego dotyczy zastosowanie tego materiału i ewentualnie proszę o podanie frakcji oraz grubości układania?

Odpowiedź:

Jest to błędny zapis w specyfikacji. Miał kamienny nie ma zastosowanie przy realizacji.

Pytanie

W SIWZ i dokumentacji występują pewne nieścisłości dotyczące rodzaju użytego materiału na podbudowę.

Czy Zamawiający dopuszcza użycie na podbudowę pospółki o frakcji 0/31,5, a na podsypkę pod JOMBY i w celu zamulenia spoin – piasek frakcji 0-4mm oczywiście z zachowaniem parametrów technicznych wymaganych PN jeśli chodzi o wskaźnik zagęszczenia?

Odpowiedź:

W konstrukcji - rysunek konstrukcyjny przyjęto kruszywo 0/20 mieszanka żwirowa. Zamawiający ostatecznie rezygnuje z tej konstrukcji na rzecz podbudowy z mieszanki niewiązanej C90/3 grubości 12 cm.

Pytanie

8. W Specyfikacji Technicznej w wymaganiach dotyczących sprzętu wskazuje się zobowiązanie Wykonawcy spełnienia wymagań przepisów ruchu drogowego pod względem formalnym i rzeczowym.

Czy Zamawiający oczywiście w zakresie swoich uprawnień zwolni Wykonawcę od stosowania się do ograniczeń tonażowych na drogach będących przedmiotem zamówienia i drogach dojazdowych transportu technologicznego budowy?

Odpowiedź: Tak

Zm. WÓJTA
Z-cz WÓJTA GMINY PUCK
Jerzy Tkaczyk