

Puck dnia 22.07.2016r.

IZP.RB.271.14.2016

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego remontu drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na terenie działki nr 380/3 w miejscowości Starzyno.

W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Puck udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1.**

Jaką podbudowę w konstrukcji jezdni należy przyjąć? Kruszywo łamane, czy podbudowę z betonu C 15/20?

**Odpowiedź:**

Przyjąć podbudowę taką jak w przedmiarze robót i rysunku konstrukcyjnym – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31 grubości 20cm stabilizowanego mechanicznie. Pozostałe elementy konstrukcji takie jak w przedmiarze robót.

**Pytanie 2**

Jaką kolor kostki należy zastosować dla jezdni, parkingów i chodników?

**Odpowiedź:**

Przyjąć następującą kolorystykę kostki: a/ jezdni – kostka szara, b/ chodniki – kostka żółta, c/ parking – kostka grafitowa z liniami dzielącymi szarymi

**WÓJT GMINY PUCK**  
*Tadeusz Puskarczyk*