GMINA PUCK
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck

Puck dnia 22.03.2017r

IZP.RB.271.3.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
Zadanie 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leśniewo
Zadanie 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rekowo Górne
Zadanie 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mieroszyno

W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Puck udziela odpowiedzi.

Pytanie 1.
W związku z postępowaniem j/w zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji w zakresie nawierzchni poliuretanowej:

Zamawiający określił wymagania odnośnie nawierzchni poliuretanowej na boisko i bieżnię podając zakresy dopuszczonych parametrów w sposób rygorystyczny. Tak szczegółowo opisane parametry znacząco utrudniają konkurencję. Na rynku jest więcej nawierzchni, które posiadają niezbędne badania i akredytacje, spełniają wymagania normy PN-EN 14877 i zostały z powodzeniem zamontowane na wielu obiektach. Doświadczenie wskazuje, że niewielkie różnice w wartościach poszczególnych parametrów nie mają wpływu na jakość nawierzchni.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej (warstwa dolna: SBR + lepiszcze PU 7 mm, warstwa górna: EPDM + lepiszcze PU 7mm) o następujących parametrach:

1. Grubość całkowita: min. 14 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie $\geq$ 0,91 MPa
3. Wydłużenie względne $\geq$ 71%
4. Wytrzymałość na rozdzieranie $\geq$ 145 N
5. Ścieralność $\leq$ 0,08 mm
6. Twardość wg skali Shore'a 50±3
7. Mrozoodporność $\leq$ 0,59%
8. Współczynnik tarcia kinetycznego: w stanie suchym $\geq$0,50, w stanie zawilgoconym $\geq$0,30
9. Nasiąkliwość $\leq$7%
10. Odporność na ścieranie w ap. Tabera $\leq$1,142 g
11. Amortyzacja wstrząsów 48±3 %
12. Odkształcenie pionowe $\leq$2 mm
13. Odporność na sztuczne starzenie $\geq$4
14. Odporność na uderzenie – powierzchnia odcisku kulki 530±30 mm^2
15. Zmiana wymiarów po działaniu temp. +60°C 0,01 %
16. Przyczepność do podkładu

- betonowego ≥0,65 MPa
- asfaltobetonowego ≥0,50 MPa
- warstwy stabilizującej (mineralno-gumowej / ET) ≥0,50 MPa

17. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniana przyrostem masy ≤0,30%

Oferowana nawierzchnia posiada wszystkie wymagane dokumenty.

Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuszcza.

Z-ca WÓJTA GMINY
Jerzy Tkaczyk