PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Pucku

URZĄD GMINY w PUCKU
Wpły- 2017 -12- 29 -nęło
L.dz. 14351/2017 Zał.

Puck, dnia 27.12.2017 r.

SE.HK/4710/ 80 /AL/17

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał *okresowej oceny* jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Leśniewo za 2017 r.** stwierdzając w trybie § 17 ust. 1 pkt 1

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku prowadzi miedzy innymi:

- kontrole ujęć i stacji uzdatniania wody,
- badania jakości wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych oraz
- ustala z Wójtem Gminy Puck harmonogram badań prowadzonych w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania monitoringu kontrolnego zrealizowane w 2017 r. objęły następujące parametry jakości wody: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, smak, amoniak, Escherichia coli i bakterie grupy coli, natomiast badania prowadzone w ramach monitoringu przeglądowego poszerzone są o azotany, azotyny, glin, arsen, benzo(a)piren, ∑WWA, mangan, żelazo, chrom, kadm, ołów, fluorki, chlorki, cyjanki, miedź, nikiel, rtęć, siarczany, ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu, sód, indeks nadmanganianowy, bor, antymon, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorek winylu, selen, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w 22±20C po 72 h.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z powołanego na wstępie rozporządzenia wykonano również w bieżącym roku wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, tj. badanie stężenia trytu, radonu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228. W tym zakresie kolejne badanie należy wykonać za 5 lat /w 2022 r./.

Gmina Puck w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła wykonanie badań wody w wodociągu Leśniewo w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 6 do w/w rozporządzenia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody również przeprowadził badania kontrolne. Łącznie w 2017 r. wykonano 9 badań, które obejmowały sprawdzenie jakości wody surowej, uzdatnionej, podawanej do sieci oraz w sieci wodociągu.
Nie zanotowano przypadku przekroczenia w/w parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że skład bakteriologiczny i fizyko-chemiczny wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania sanitarne określone w załącznikach nr 1-3 powołanego na wstępie rozporządzenia. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń, wobec czego należało orzec jak na wstępie.

Omawiany wodociąg charakteryzuje się produkcją wody ok. 596 m^3/d, i stanowi źródło zaopatrzenia w wodę ok. 3623 odbiorców w miejscowościach: Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Piaśnica Mała i Piaśnica Wielka, Mechowo, Zdrada i Dąbrowa. Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Puck 84-100 Puck ul. 10-go Lutego 29
2. a/a