INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

GMINA PUCK
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck

Puck dnia 12.03.2018r.

Znak sprawy: IZP.RB.271.I.2018.POIS

Dotyczy: Zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi oraz budowy chodnika w miejscowości Darzlubie, Gmina Puck.

W związku z pytaniami Wykonawców Gmina Puck udziela odpowiedzi.

Pytanie:

1) W punkcie 1.2. treści SIWZ Zamawiający określa wymogi odnośnie osób pełniących funkcje kierownicze – trzeba wykazać się dysponowaniem Kierownikiem budowy, Kierownikiem robót w branży sanitarnej, elektrycznej i AKPiA oraz drogowej, natomiast w formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (Wykaz osób) dla części II zamówienia należy podać Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: W formularzu – załącznik nr 5 zapisano błędnie. Poprawiony formularz zamieszczono na stronie internetowej.

Pytanie:

2) Czy w części II zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania odcinków przewidzianych do realizacji w formie przewiertów rurami ochronnymi stalowymi DN300 z rurą przewodową PVC DN 200 mm na przewiert sterowany rurą PE RC SDR 17 DN 225 mm bez zastosowania rury stalowej? Proponowana metoda umożliwia ułożenie danego odcinka kanalizacji w krótszym czasie niż zakłada to projekt, co ma duży wpływ na zmniejszenie uciążliwości prowadzonych robót. Odcinek od studni S76 do studni S86 jest zlokalizowany w głównej drodze biegnącej przez Darzlubie, łączącej Połczyno z Leśniewem, dlatego ważną kwestią jest skrócenie prowadzenia robót budowlanych na tej trasie. Zmiana metody spowoduje również zmniejszenie ilości komór startowych i odbiorczych. Czy w przypadku akceptacji proponowanej zmiany Zamawiający załączy zaktualizowany przedmiar robót uwzględniający inną metodę wykonania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany technologii wykonania.

Z-ca WÓJTA GMINY
Jerzy Tkaczyk