Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska Fundusz Spójności

Puck, dnia 23.10.2018

Znak sprawy: IZP.RB.271.II.2018.POIS

Gmina Puck
Urząd Gminy Puck,
krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000,
ul. 10 Lutego 29 , 84-100 Puck,
woj. pomorskie, państwo Polska,
tel.58 6732096, faks 586 732 737.
e-mail: inwestycje@gmina.puck.pl

Roboty budowlane w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mechowo i Mrzezino, Gmina Puck

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawianego

Pytanie 3.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie obiektów Tłoczni ścieków zamiany sposobu wykonania układu modułu tłoczni wraz z kolektorami z technologii tworzywa sztucznego PEHD na stal nierdzewną 316L ?

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie korpusów tłoczni ścieków zamiana zbiorników z PEHD na polimerobetonowe charakteryzujące się wyższą odpornością na ściskanie?

Odpowiedź na pytania 3

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż 316L. Zamiana taka nie może mieć wpływu na jakości standardu obiektu budowlanego określonego w projekcie budowlanym.

Odpowiedź na pytania 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału zbiornika tłoczni z uwagi pogorszenie standardu szczelności i możliwość przecieków wód gruntowych do wewnątrz tłoczni.

WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczuk