GMINA PUCK

ul. 10 Lutego 29 84 – 100 Puck,
http://www.gmina.puck.pl e-mail: inwestycje@gmina.puck.pl

ZP.RB.271.15.2020.AR

Puck, dnia 14.01.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo" w podziale na 2 zadania.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ NR 2

w przedmiotowym postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ złożone przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

dotyczy: **Zadanie 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo – etap II".**

Pytanie 1
Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółu odtworzenia nawierzchni bitumicznej oraz z uwagi na brak wymagań odnośnie rodzaju mieszanek mineralno-asfaltowych i ich uziarnienia (dotyczy warstwy ścieralnej i wiążącej) prosimy o dopuszczenie zastosowania mieszanek typu AC11 KR1-2.

Odpowiedź na pytanie 1

Wyrażamy zgodę na stosowanie mieszanek typu AC11 KR1-2. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni drogowej bez zmiany jej standardu. Zamawiający nie widzi konieczności przedstawienia rysunku odtworzenia nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 2
Z uwagi na fakt, iż przedmiar robót przewiduje odtworzenie warstw bitumicznych o grubości: 7 cm podbudowa z AC 22P oraz ogólnie 10 cm warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych prosimy o dopuszczenie zastosowania 5 cm warstwy ścieralnej i 5 cm warstwy wiążącej (z mieszanek AC 11 KR1-2).

Odpowiedź na pytanie 2

Wyrażamy zgodę.

dotyczy: **Zadanie 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo".**

Pytanie 3
Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółu odtworzenia nawierzchni bitumicznej oraz z uwagi na brak wymagań odnośnie rodzaju mieszanek mineralno-asfaltowych i ich uziarnienia prosimy o dopuszczenie zastosowania mieszanek typu AC11 KR1-2.

Odpowiedź na pytanie 3

Wyrażamy zgodę na stosowanie mieszanek typu AC11 KR1-2
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni drogowej bez zmiany jej standardu. Zamawiający w oparciu o technologię montażu rurociągów (tłocznych i grawitacyjnych) metodą bezwykopkową dopuszcza stosowanie przewiertem sterowanym wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach utrudnionego wykonania wykopem otwartym po akceptacji właściciela działki. Zamawiający zatem nie widzi konieczności przedstawienia rysunku odtworzenia nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie zastosowania innej grubości warstwy ścieralnej: zamiast 6 cm (jak wskazuje przedmiar) na 5 cm, przy jednoczesnym zwiększeniu grubości warstwy wiążącej z 6 cm na 7 cm. Prośbę swoją motywujemy faktem, iż warstwa ścieralna o grubości 6 cm nie jest powszechnie wbudowywana, a grubość warstwy na poziomie 5 cm umożliwia prawidłowe ułożenie i późniejsze prawidłowe zagęszczenie warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej do zastosowania jako warstwa ścieralna.

Odpowiedź na pytanie 4

Wyrażamy zgodę.

Pytanie 5

Przedmiar robót wskazuje na wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną i jako nawierzchnię dróg gminnych warstwę tłucznia grubości 10 cm i 15 cm. Prosimy o dopuszczenie zastosowanie kruszbetu lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zamiast tłucznia jako materiał na powyższe warstwy.

Odpowiedź na pytanie 5

Nie wyrażamy zgody.

dotyczy: **Zadanie 1 i Zadanie 2**

Pytanie 6

Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółu połączenia odtwarzanej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą. Czy należy stosować na połączeniu siatkę przeciwspękaniową, istniejącą nawierzchnie podfrezować i układać nowe warstwy z przesunięciem (tj. schodkowo) ?

Odpowiedź na pytanie 6

Rysunek w załączeniu.

Pytanie 7

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania oferty. Swoją prośbę motywujemy faktem nałożenia się międzyświątecznego okresu urlopowego i dodatkowo problemów spowodowanych sytuacją pandemiczną w kraju.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 20.01.2021 r.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie **art. 38 ust. 4 i 4a** ustawy Zamawiający informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

20.01.2021 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:
20.01.2021 r. na godz. 10:10
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Ponadto zmianie ulega treść SIWZ, odpowiednio:

2.W rozdz. XI Opis sposobu przygotowania ofert
Ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
Oferta w postępowaniu na:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo" w podziale na 2 zadania."
Zadanie 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo – etap II"
lub
Zadanie 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo".

Znak Sprawy ZP.RB.271.15.2020.AR
Nie otwierać przed 20.01.2021 r. godz. 10:10
oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres)

3.W rozdz. XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. 10 Lutego 29 w Pucku – Sekretariat, do dnia **20.01.2021 r. do godz. 10^{00}** Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
   W związku z występowaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w Polsce. Przy dostarczaniu przesyłki z ofertą w przedmiotowym postępowaniu należy skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy wejściu z tyłu budynku Urzędu Gminy Puck. Po przywołaniu dyżurujący pracownik Urzędu odbierze składaną ofertę.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. 10 Lutego 29 w Pucku, **dnia 20.01.2021 r. o godz. 10^{10}.**
4. Otwarcie ofert jest jawne. W sytuacji zagrożenia epidemicznego - w celu realizacji zasady, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przeprowadzi sesję otwarcia ofert o godz. 10^{10} poprzez transmisję on-line na stronie BIP.

W dniu **14.01.2021 r.** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 769367-N-2020 z dnia 21.12.2020 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.gmina.puck.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Puck
Jerzy Tkaczyk

Otrzymują:
1. *Strona internetowa Zamawiającego*
2. *Wykonawcy*
3. *a/a*